

Choszczno, dnia 22 maja 2020 roku

PS.N.HK.4402.KW024.20

ZGK i M  
Pelczyce  
W P L Y N Ę Ł C  
Dnia 25.05.2020  
dz 429

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
ul. Jeziorna 17, 73-260 Pelczyce

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Przekolno** gmina Pelczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pelczycach, w dniu **12.05.2020 r.**:

- 3202PPPPW0093 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0440 woda na sieci u odbiorcy – Będargowo Szkoła,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/43596/05/2020 z dnia 18.05.2020 r. nr próbki 065101/05/2020 (SUW)
- sprawozdania nr SB/43595/05/2020 z dnia 18.05.2020 r. nr próbki 065102/05/2020 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [zekim@pelczyce.pl](mailto:zekim@pelczyce.pl))
2. a/a

Do wiadomości:  
1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną [umig@pelczyce.pl](mailto:umig@pelczyce.pl)).

z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Choszcznie

Młodszy Asystent  
*Hanna Kępczyńska*  
mgr inż. Hanna Mądrzak

*wiepodlega*



Choszczno, dnia 22 maja 2020 roku

PS.N.HK.4402.KW025.20



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkania  
ul. Jeziorna 17, 73-260 Pelczyce

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Pelczyce** będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkania w Pelczycach, w dniu **12.05.2020 r.**:

- 3202PPPPW0067 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0068 woda na sieci u odbiorcy – Pelczyce ZGKiM ul. Jeziorna 17,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/43592/05/2020 z dnia 18.05.2020 r. nr próbki 065099/05/2020 (SUW)
- sprawozdania nr SB/43591/05/2020 z dnia 18.05.2020 r. nr próbki 065100/05/2020 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Pelczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, Krzynki, Ługowo, Łyskowo, Niesporowice, Sarnik, Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepołcko i Żydowo (gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie).

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [zgkim@pelczyce.pl](mailto:zgkim@pelczyce.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną [umig@pelczyce.pl](mailto:umig@pelczyce.pl)).

upoważniona  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Choszczynie

Młodszy Asystent  
*Hanna Mądrzak*  
mgr inż. Hanna Mądrzak

*wiepodlega*



Choszczno, dnia 22 maja 2020 roku

PS.N.HK.4402.KW023.20

ZGK1M  
Pelczyce  
W P Ł Y N E Ł C  
Dnia ..... 25. 05. 2020 .....  
..... dz. .... 429 ..... 201 .....

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej  
ul. Jeziorna 17, 73-260 Pelczyce

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędu wodociągowego w miejscowości **Lubiana** gmina Pelczyce będącego w zarządaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Pelczycach, w dniu **12.05.2020 r.**:

- 3202PPPPW0503 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0406 woda na sieci u odbiorcy – Lubiana Szkoła,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/43600/05/2020 z dnia 18.05.2020 r. nr próbki 065103/05/2020 (SUW)
- sprawozdania nr SB/43599/05/2020 z dnia 18.05.2020 r. nr próbki 065104/05/2020 (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Lubiana, Lubianka, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny i Bukwica.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [zgkim@pelczyce.pl](mailto:zgkim@pelczyce.pl))
2. a/a

Do wiadomości:  
1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną [umig@pelczyce.pl](mailto:umig@pelczyce.pl)).

z upoważnienia,  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Choszczynie

Młodszy Asystent  
*Hanna Mądrzak*  
mgr inż. Hanna Mądrzak

*wiepodlega*